



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Вятскополянском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Вятскополянском районе)

ПРЕДПИСАНИЕ № 0081
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

г.Вятские Поляны

29 ноября 2018 года

При проведении планового мероприятия по контролю с 01.11.2018г. по 29.11.2018г. в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны Кировской области (МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек») ИНН 4307006070, ОГРН 1024300610278, 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, мкр. Центральный, д.3а 01.11.2018 г. с 10 час. 00 мин до 11 час. 00 мин. по адресу г.Вятские Поляны, ул. мкр. Центральный, д.3а, 15.11.2018 г с 13 час. 30 мин. до 15 час.30 мин. по адресу г.Вятские Поляны, ул. мкр. Центральный, д.3а, 19.11.2018 г. с 10 час.00 мин до 12 час.00 мин по адресу г.Вятские Поляны, ул. мкр. Центральный, д.3а и по адресу г.Вятские Поляны, ул. Шорина, 24 а, 21.11.2018 г с 13 час.00 мин до 15 час.30 мин. по адресу г.Вятские Поляны, ул. мкр. Центральный, д.3а, 22.11.2018 г. с 14 час.00 мин до 15 час.00 мин. по адресу г.Вятские Поляны, ул. Шорина, д.24 а, 27.11.2018 г с 13 час.30 мин до 17 час.00 мин. по адресу г.Вятские Поляны, ул. мкр. Центральный, д.3а, 29.11.2018 г в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области с 13 час.00 мин до 15 час.00 мин. при рассмотрении представленных документов, результатов лабораторных испытаний и при рассмотрении акта от 29.11.2018 г за № 1146 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28, ст.29, ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1, п.5.2, п. 5.4, п.4.16, п.7.8, п.15.1,15.5, п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.6.1 СП 3.1./3.2.3.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.7.5,7.8 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций», п.5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»

Предписываю:

1. Провести капитальный ремонт в помещениях пищеблока с устранением дефектов внутренней отделки стен, потолков, с заменой оконных блоков, входных дверей, восстановлением эффективной работы имеющейся вентиляционной системы в соответствии с требованиями п.5.1, п.5.2, п. 5.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1. 3049-13)

Срок: 01.09.2020 г.

2. Провести косметический ремонт в помещениях бассейна, в санитарном узле бассейна в целях устранения дефектов плиточного покрытия на стенах в соответствии с требованиями п.5.1, п.5.2, п. 5.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Срок: 01.09.2020 г.

3. Провести косметический ремонт в помещениях прачечной с устранением дефектов плиточного покрытия на стенах и дефектов отделки на потолке; в туалете для мальчиков в 5 группе в основном корпусе и в туалете для девочек в 4 группе дефекты плиточного покрытия на стенах ; в кабинете логопеда на стене у раковины в соответствии с требованиями п.5.1, п.5.2, п. 5.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Срок: 01.09.2019 г.

4. Отремонтировать душевой поддон в туалетной группы № 4 или приобрести новый в соответствии с требованиями п.6.16,17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок : 31.12.2019 г.

5. Отремонтировать детский унитаз в туалетной группы № 9 в соответствии с требованиями п.6.16,6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок: 31.12.2019 г.

6. Приобрести оборудование для обеззараживания и очистки воздуха , прошедшее оценку соответствия и разрешенное к применению в дошкольных организациях в соответствии с требованиями п.7.5,7.8 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций»

Срок: 31.12.2019 г.

7. Довести уровни освещенности в кабинете логопеда и психолога, в 1 группе (на столах, на ковре), во всех группах в буфетных, в музыкальном зале в основном корпусе детского сада по адресу г.Вятские Поляны, ул.мкр.Центральный, д.3 а до нормируемых показателей в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 7.1, п.7.7 СанПиН 2.4.1. 3049-13. Подтвердить результатами замеров.

Срок: 31.12.2019 г.

8. Провести замену стеклопалотна в переходе(зимний сад) в основном корпусе на одном окне в соответствии с требованиями п.4.16 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Срок: 01.09.2019 г.

9. Отремонтировать неисправные источники искусственного освещения : установить защитные плафоны на два люминисцентных светильника на пищеблоке, заменить перегоревшую лампу в групповой группы № 1, установить плафон на лампочку в моечной пищеблока соответствии с требованиями п.7.8 СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Срок: 01.09.2019 г.

10. Направить к детскому фтизиатру детей, посещающих дошкольное учреждение и не имеющих данных по результатам ежегодной туберкулинодиагностики, для получения справки об отсутствии туберкулеза в соответствии с требованиями п.18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»

Срок: 15.01.2019 г.

11.В рамках производственного контроля провести лабораторные исследования готовых блюд (обеда) на калорийность .

Срок:01.04.2019 г.

Ответственность по выполнению предписания в установленные сроки возлагается на: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны Кировской области (МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек») ИНН 4307006070, ОГРН 1024300610278, 612960, Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, мкр. Центральный, д.За лице законного представителя юридического лица – заведующего МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек» г.Вятские Поляны Канашенок Татьяны Германовны.

(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе, по адресу: 612960, РФ, Кировская область г.Вятские Поляны ул.Лермонтова д.17а в срок: к 15.01.2019 г. по п.10, к 01.04.2019 г по п.11,к 01.09.2019 г. по п. 3,8,9, к 31.12.2019 г.по п. 4,5,6,7,к 01.09.2020г по п.1,2.

Заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе

Предписание получило: 29 ноября 2018г.

Заведующий МКДОУ детский сад
№ 1 «Ручеек» г.Вятские Поляны

(руководитель (должностное
Лицо)



 М.И..Фалахова


подпись

Канашенок Т.Г.
(фамилия, имя, отчество)