

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Вятскополянского района и города Вятские Поляны
ул. Кукина, 14/48, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

Предписание № 1/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению детский сад
компенсирующего вида №1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области»,
заведующей МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны
Кировской области **Канашенок Татьяне Германовне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича № 1 от 09.01.2019г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин. 16.01.2019 г., с 13 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 22.01.2019 г., с 15 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин. 06.02.2019 г. проведена плановая выездная проверка инспектором ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – государственным инспектором Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзяновым Ринатом Равильевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида №1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области по адресам: Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, 3а; ул. Шорина, 24а

(наименование объекта надзора и его адрес)

При проведении проверки присутствовал: заведующий МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской области Канашенок Татьяна Германовна, заместитель заведующего по АХР МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской области Долотовских Юлии Владимировне

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, 3а, ул. Шорина, 24а.				
1.	Двери эвакуационных выходов из лестничных клеток и из групповых ячеек имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89; ППР в РФ п.35; СП 1.13130.2009 п.4.2.7.	02.09.2019г.	
2.	В зданиях и помещениях недостаточное количество аварийного эвакуационного освещение на путях эвакуации, лестничных маршах и в коридорах. Часть аварийного освещения в нерабочем состоянии.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.89; ППР в РФ п.43; СНиП 21-01-97* п.6.22;	04.03.2020г.	

	нии.	СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; СП 52.13330 п. 7.6.3.		
3.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации).	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83; ППР в РФ п.61.	02.09.2019г.	
4.	Не проведено эксплуатационное испытание ограждения на крыше здания и вертикальных пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний.	ППР в РФ п.24.	02.09.2019г.	
5.	На одноразовой пломбе огнетушителей отсутствуют следующие обозначения: а) индивидуальный номер пломбы; б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.	ППР в РФ п.477.	02.09.2019г.	
Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, За.				
6.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), в здании детского сада, 2-го типа. При учащихся более 150 детей требуется СОУЭ 3-го типа, речевое оповещение.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.84; СП 3.13130.2009 п.7 таблица 2 п.1, п.6 таблица №1.	04.03.2020г.	
7.	Ширина эвакуационных выходов, ведущих на наружные лестницы 3-го типа из групповых ячеек №№1,7,5,4 и спортивного зала составляет 0,75м, что менее требуемого СП 1.13130.2009г. Конструкции дверей не обеспечивают их полное открывание.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83; ППР в РФ п.33, 366; СП 1.13130.2009 п.5.2.14; СНиП 21-01-97* п.6.16.	05.08.2020г.	
8.	Высота ступени наружных эвакуационных лестниц, ведущие со второго этажа групповых ячеек №4,5,1 не соответствуют требованиям СП 1.13130.2009.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83; СНиП 21-01-97* п.п. 6.29, 6.30*; СП 1.13130.2009 п.4.4.2.	02.09.2019г.	
9.	Дверь эвакуационного выхода из лестничной клетки пристроя, открывается не по направлению выхода из здания.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83; ППР в РФ п. 36ж; СНиП 21-01-97* п. 6.17; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6.	05.08.2020г.	
10.	Ширина выхода из лестничной клетки, пристроя (восточной части здания), 0,82 м, что менее ширины марша лестницы. Ширина марша лестницы 1,1м.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83; СНиП 21-01-97* п. 6.16*; СП 1.13130.2009 п.4.2.5.	05.08.2020г.	
11.	В наружной эвакуационной лестнице 3-го типа, из групповой ячейки №7, размещена вентиляционная металлическая труба, которая выступает из плоскости стены на высоте менее 2,2 метра от поверхности проступей лестницы.	ФЗ №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83; ППР в РФ п.33; СП 1.13130.2009 п. 4.4.4. СНиП 21-01-97* п.6.32*.	05.08.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Вятскополянского района
и города Вятские Поляны по пожарному надзору Мухаметзянов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному)

“ 06 ” февраля 20 19 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

“ 06 ” февраля 20 19 г.

- - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору