

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Вятскополянского района и города Вятские Поляны  
ул. Кукина, 14/48, г. Вятские Поляны, 612960, тел. 6-18-05 (код 83334)

г. Вятские Поляны

« 01 » ноября 20 19 г.  
15 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 98

По адресу/адресам: Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, За; ул. Шорина, 24а на основании: распоряжения начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны – главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору Попырина Дмитрия Николаевича №98 от 30.09.2019 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида №1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области. ОГРН 1024300610278 ИНН 4307006070.

Дата и время проведения проверки:

“ 15 ” октября 20 19 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3  
“ 01 ” ноября 20 19 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 раб. дня/4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской области Канашенок Татьяна Германовна  
08.10.2019 в 15 час. 00 мин.

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Мухаметзянов Ринат Равильевич – заместитель главного государственного инспектора Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору, заместитель начальника ОНДПР Вятскополянского района и города Вятские Поляны.

**При проведении проверки присутствовали:** заведующий МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской области Канашенок Татьяна Германовна, заместитель заведующего по АХР МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской области Долотовских Юлии Владимировне.

**В ходе проведения проверки:**

Установлено следующее:

**Наименование учреждения:** Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида №1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области.

**Юридический адрес:** 612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, За.

Руководитель: Канашенок Татьяна Германовна.

Адрес места нахождения зданий, помещений и сооружений учреждения: Кировская область, г. Вятские Поляны, мкр. Центральный, За, ул. Шорина, 24а.

Муниципальному казенному дошкольному общеобразовательному учреждению детский сад компенсирующего вида №1 «Ручеёк» города Вятские Поляны Кировской области вынесено: предписание № 1/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 06.02.2019. Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности указанных в п.п. 1,3,4,5,8 предписания № 1/1/1 истек 02.09.2019г.

Выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.		
2.		

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а) копия акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МКДОУ д.с. компенсирующего вида №1 «Ручеёк» г. Вятские Поляны Кировской области Канашенок Татьяна Германовна

«01» ноября 2019г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего (-их) проверку)